



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРОКУРАТУРА
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА

ул. Большая Монетная, д. 27, лит. А,
Санкт-Петербург, Россия, 197101



Алексеев О.О.
В райдеп
Главе местной администрации
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ
Кронверкское

Мекшуну Н.В.

ул. Большая Монетная, д. 1/17
г. Санкт-Петербург, 19710

11.06.24

07.06.2024 № 03-03-2024/136

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о социальной
защите инвалидов и маломобильных
групп населения

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства о социальной защите инвалидов в Российской Федерации, в ходе которой выявлены нарушения, требующие принятия мер по их устранению.

В силу ст. 7 Конституции Российской Федерации Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Согласно ст. 12 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» жилые здания, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

Так, в ходе проверки установлено, что в нарушение указанных выше требований эксплуатируемое помещение МО «Кронверкское», расположенное по адресу Санкт-Петербург, Малая Пушкарская, д. 36 (Ленина, д. 12), не оборудовано устройствами, дающими возможность инвалидам и маломобильным группам населения (далее – МГН) для беспрепятственного доступа к данному объекту.



ВС 020375
Прокуратура Петроградского района г. Санкт-
Петербурга
№ 03-03-2021/Прдп317-21-20400014

Кроме того, выявлены нарушения СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (далее – СП 59.13330.2016), утвержденные приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр, СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения» (далее – СП 136.13330.2012), утвержденные приказом Минстроя России от 09.09.2016 N 626/пр, а именно:

- вход оборудован одиночной ступенью, что является нарушением п. 5.1.12 СП 59.13330.2016;

- установленные противоскользкие полосы на поверхности ступени не соответствуют требованиям (ширина полосы менее 0.08м (фактическая 0.065м), отсутствует расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не менее 0.03 м), что является нарушением п. 6.2.8 СП 59.13330.2016;

- кнопка вызова персонала не соответствует требованиям (установлена в недоступном для лиц с инвалидностью месте и не обеспечивает доступ к ней, (установлена на высоте более 1.1 м), что является нарушением п. 8.9.6 ГОСТ Р 51671-2015, п. 6.1.1 СП 59.13330.2016;

- при нажатии кнопки вызова персонала для оказания помощи в преодолении существенных препятствий для получения услуги, никто из персонала организации не отреагировал (кнопка вызова не работала), что является нарушением п. 6.1.1 СП 59.13330.2016;

- отсутствует смотровая панель на полотне наружной двери, что является нарушением п. 6.1.5 СП 59.13330.2016;

- отсутствуют технические средства информирования, ориентирования для инвалидов различных нозологий, которые должны обеспечивать возможность однозначной идентификации объекта и мест оказания услуг, что является нарушением п. 6.5.21 СП 59.13330.2016;

- отсутствует система средств информационной поддержки и навигации, которая должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН в часы работы организации, что является нарушением п. 5.1.3 СП 59.13330.2016;

- вход не оборудован тактильной информационной вывеской, с информацией продублированной в шрифте Брайля и содержащей сведения о наименовании, контактных телефонах и графике работы, что является нарушением п. 6.5.9 СП 59.13330.2016;

- ширина наружного дверного полотна менее 0.9 м (фактическая ширина 0.7м), высота перепада с порогом более 0.014м (фактическая 0.140м), что является нарушением п. 6.1.5 СП 59.13330.2016;

- ширина внутренних дверных полотен в здании менее 0.9 м (фактическая ширина в тамбуре, в приемном помещении 0.8м), высота порога более 0.014м, что является нарушением п. 6.2.4 СП 59.13330.2016;

- отсутствует при входе информационная тактильная схема (схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании, что является нарушением п. 8.1.6 СП 59.13330.2016;

- на объекте отсутствует доступный санузел для инвалидов и МГН, что является нарушением п. 6.3.1 СП 59.13330.2016.

Последствиями данных нарушений являются нарушения прав граждан на доступ к объектам социальной инфраструктуры.


Причинами выявленных нарушений является ненадлежащая организация работы ответственных за соблюдение требований действующего законодательства должностных лиц МО «Кронверкское», условием – отсутствие должного контроля руководства за работой подчиненных сотрудников.

С учетом изложенного, и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в месячный срок принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, а также их причин и условий, им способствующих, недопущению подобных фактов впредь.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности виновных лиц.
3. Уведомить прокуратуру района о месте и времени рассмотрения представления.
4. О результатах принятых мер сообщить в прокуратуру района в установленный законом срок с приложением подтверждающих документов.

Прокурор района
старший советник юстиции



Д.Р. Захаров